ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE BIELSKO-BIAŁA	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr OL-704/PWŚG/210-2-5/2007	strona/ stron: 2/3

Numer próbki: 1153	**Rodzaj próbki*:** próbka oparta na wodzie podziemnej
Miejsce poboru próbki*: Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Karolinka , ul. Staffa	
Data poboru próbki*: 11.07.2007r.	
Próbkę pobrał*: K. Głąbek	**Próbkę przekazał:** Przedstawiciel PSSE Cieszyn, K. Głąbek
Data przyjęcia próbek do badania: 11.07.2007r.	**Wykonano dla:** Klienta.
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 11.07.2007r. - 13.07.2007r.	

*informacje podane przez klienta

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Rodzaj oznaczenia		Metoda badawcza	Wynik	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość i/ lub dopuszczalne zakresy
MĘTNOŚĆ	A	PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6	0,66	NTU	1
BARWA	A	PN-EN ISO 7887:2002 rozdz.4	5	mg/l Pt	----------
ZAPACH	A	PN-EN 1622:2003	1	liczba progowa	----------
SMAK	A	PN-EN 1622:2003	1	liczba progowa	----------
ODCZYN (pH)	A	PN-90/C-04540.01	7,1	pH	6,5-9,5
PRZEWODNOŚĆ ELEKTR. WŁAŚCIWA	A	PN-EN 27888:1999	324	µS/cm w 20°C	2500
MANGAN	A	Proc. badawcza, PWŚG/PB-01:12.04.05 wyd.2	0,052	mg/l Mn	0,050
ŻELAZO	A	PN-ISO 6332:2001	0,065	mg/l Fe	0,200
AMONOWY JON	A	PN-C-04576.04:1994	<0,10	mg/l NH_4^+	0,50
AZOTYNY	A	PN-EN 26777:1999	<0,025	mg/l NO_2^-	0,50
AZOTANY	A	PN-82/C-04576.08	16,3	mg/l NO_3^-	50

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
43-400 CIESZYN, ul. Liburnia 2
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80, 479 40 91, fax 479 71 73

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2007 -07- 25

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE BIELSKO-BIAŁA	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr OL-704/PWŚG/210-2-5/2007	Strona/stron: 3/3

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nr próbki:1153

Wskaźnik jakości	Metoda badawcza	Wynik	Najwyższa Dopuszczalna wartość wskaźnika
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody **A**	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005	**0**	**0**
Liczba *Escherichia coli* w 100 ml wody	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005 **A** Instrukcja nr PWŚG/IR-56 wyd. 1 z dn. 15.01.2007	**0**	**0**
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody **A**	PN-EN ISO 7899-2:2004	**0**	**0**

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

***

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
43-400 CIESZYN, ul. Liburnia 2
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80,
479 40 81, fax 479 71 73

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2007 -07- 25

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY