



### WYMIARY BLOKU OPOROWEGO

ŚREDNICA RURY	KĄT ZAŁAMANIA	H	L	B
Dz mm	°	mm	mm	mm
90	90, 60	400	400	300

GRUNT: GLINA ZWARTA  
CIŚNIENIE PRÓBY 1,5MPa

INWESTOR:	URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE ZEBRZYDOWICE UL. KS. A. JANUSZA 6		
TEMAT:	PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ PRZ Y UL. LIPOWEJ W MARKŁOWICACH GÓRNYCH		RYSUNEK TYPOWY
RYSUNEK:	BŁOK OPOROWY		DATA: LUTY 2009R.
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/P00S/08 MGR INŻ. MACIEJ KŁAK MGR INŻ. ADAM REBIZAK		RYSUNEK NR: 23