



#### WYMIARY BLOKU OPOROWEGO

ŚREDNICA RURY	KĄT ZAŁAMANIA	H	L	B
Dz mm	°	mm	mm	mm
110	90, 60 45, 30	400	400	300

GRUNT: GLINA ZWARTA  
CIŚNIENIE PRÓBY 1,5MPa

INWESTOR:	URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE ZEBRZYDOWICE UL. KS. A. JANUSZA 6		
TEMAT:	PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ PRZ Y UL. KORCZAKA I SPÓŁDZIELCZEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH	RYSUNEK TYPOWY	
RYSUNEK:	BLOK OPOROWY	DATA: MARZEC 2009R.	
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/P00S/08 MGR INŻ. MACIEJ KŁAK	RYSUNEK NR: 32	